



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре**

улица Студенческая, 5А, город Ханты-Мансийск; телефон: +7 (3467) 351-802; E-mail: gochshm@guhmao.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

улица Студенческая, 5А, город Ханты-Мансийск; телефон: +7 (3467) 351-839; E-mail: gpnugps@guhmao.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Когалыму)**

проспект Нефтяников, 3, город Когалым, ХМАО – Югра, 628483; телефон: +7 (34667) 4-41-81; E-mail: nadzorgpn@mail.ru

## **Предписание № 1/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

“ 28 ” февраля 20 18 года  
(дата составления предписания)

Муниципальному автономному образовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма (МАОУ СОШ №1),

в лице директора МАОУ СОШ №1 Шарафутдиновой Ирины Равильевны,

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора города Когалыма

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору от 29 января 2018 года № 1-ПБ,

статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  
в период с 14 часов 00 минут 15 февраля 2018 года до 16 часов 00 минут 28 февраля 2018 года,

проведена плановая, выездная проверка

Заместителем главного государственного инспектора города Когалыма по пожарному надзору,

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(по городу Когалыму) управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

подполковником внутренней службы Пискорским Алексеем Николаевичем;

Государственным инспектором города Когалыма по пожарному надзору,

старшим инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(по городу Когалыму) управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

капитаном внутренней службы Матющенко Александром Александровичем;



Государственным инспектором города Когалыма по пожарному надзору,  
инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Когалыму)  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
капитаном внутренней службы Норкиным Александром Сергеевичем,  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего (-их) проверку,

в отношении объекта защиты:

«Средняя общеобразовательная школа № 1» («Общеобразовательная школа»),  
находящегося в оперативном управлении юридического лица – муниципального автономного  
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма  
(МАОУ СОШ №1), на основании свидетельства о государственной регистрации права  
от 30 марта 2016 года № 86-72-24/002/2005-432, расположенного по адресу: 628482,  
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
город Когалым, улица Набережная, 55-А, отнесённого к категории высокого риска.

наименование объекта защиты (надзора) и его адрес)

совместно с:

Шарафутдиновой Ириной Равильевной – директором МАОУ СОШ №1;  
Сухаревой Юлией Константиновной – заместителем директора по АХР МАОУ СОШ №1  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Содержание «Средняя общеобразовательная школа № 1», по адресу: улица Набережная, 55-А.</b>				
1.	В помещениях: № 104 (бухгалтерия), № 105 (прививочный кабинет), № 111, № 115 (кабинет зам. директора по АХР), музея, коридора второго этажа здания (размещение тренажерного зала), складское помещение около кабинета № 100 допущены изменение класса функциональной пожарной опасности, предусмотренные документацией (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации).	подп. «о» п. 23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	01.07.2019	
<b>Содержание пожарной техники.</b>				
2.	На эвакуационных путях в коридоре третьего этажа, отсутствуют эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.08.2018	



	направление движения.	требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
3.	Световые оповещатели «Выход», установленные в актовом зале, в столовой не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р; ГОСТ Р 12.4.026-2001.	01.08.2018	
4.	В помещении «Столовая», звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Измерение уровня звука проводилось на расстоянии 1,5 метра от уровня пола.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2018	
5.	В помещении «Актовый зал», звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Измерение уровня звука проводилось на расстоянии 1,5 метра от уровня пола.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.08.2018	
6.	В спортивном зале извещатели не обеспечены защитной конструкцией, не нарушающей их работоспособности и эффективности обнаружения загорания от опасности механического повреждения.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;




- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПР (по г. Когалыму)  
УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
Пискорский Алексей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 28 » февраля 2018 года



(подпись)

Старший инженер ОНДиПР (по г. Когалыму)  
УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
Матющенко Александр Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 28 » февраля 2018 года



(подпись)

Инженер ОНДиПР (по г. Когалыму)  
УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  
Норкин Александр Сергеевич


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

« 28 » февраля 2018 года



(подпись)

**Предписание для исполнения получил (-а):**

  
 (подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 года

Шарафутдинова Ирина Равильевна – директор  
муниципального автономного образовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»  
города Когалыма

(должность, фамилия, инициалы)